



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU

NK.903.348.2024

Nowy Targ, dnia 24.05.2024r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W KLIKUSZOWEJ z dnia 24.05.2024 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu w Klikuszowej, że w dniu 24.05.2024r. wydał na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 20.05.2024r. (data wpływu: 23.05.2024r.) decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 17.05.2024r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- Liczba bakterii grupy coli – 90jtk/100ml;
- Liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temp. 22°C - >300jtk/1ml

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu

mgr inż. Jolanta Bakalarz